

# SCHWARZ AG

Tank- und Apparatebau  
Tel 062-961 29 01

3360 Herzogenbuchsee  
Fax 062-961 30 76

## Vorschriften

Mittelgrosse, prismatische Tanks aus Stahl  
Inhalt über 2'000 Liter bis 250'000 Liter



Gebaut nach der Verordnung über den Schutz der Gewässer von wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF vom 1. Juli 1998) und den Regeln der Technik T2d

### **Abstände vom Tank zum Schutzbauwerk**

- Bei Tanks mit einem Nutzvolumen bis 10'000 Liter soll der seitliche Abstand zu den Längs- und Stirnwänden wenigstens je einmal 15 cm bzw. 50 cm betragen. (50 cm bei der Tankraumtüre)
- Bei einem Nutzvolumen über 10'000 Liter soll der seitliche Abstand allseits 50 cm betragen.
- Der vertikale Abstand zwischen Mannlochflansch und Decke des Tankraumes soll wenigstens 70 cm betragen. Bei seitlich eingebautem Mannloch beträgt dieser Abstand 50 cm.

Wir fabrizieren alle Tankgrössen nach Ihren Tankraumabmessungen und unter Berücksichtigung von obigen Vorschriften.

Die Tanklänge, -breite und -höhe kann beliebig gewählt werden. Die Tankhöhe beträgt im Minimum 1'300 mm zuzüglich 100 mm Auflager.